

Изм. №	Инв. №	Взам. Инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл	Поз. обозначение.	Наименование	Кол.	Примечание
					SF6	Выключатель автоматический LPN-4C-2 (№33977	1	OEZ
					SF7	Выключатель автоматический LPN-10C-2 (№33980	1	OEZ
					SF8	Выключатель автоматический LPN-6C-2 (№33978	1	OEZ
					SF9	Выключатель автоматический LPN-4C-2 (№33977	1	OEZ
					SF10	Выключатель автоматический LPN-10C-2 (№33980	1	OEZ
					SF11	Выключатель автоматический LPN-6C-2 (№33978	1	OEZ
					SF12	Выключатель автоматический LPN-4C-2 (№33977	1	OEZ
					SF13	Выключатель автоматический LPN-4C-2 (№33977	1	OEZ
					SF14	Выключатель автоматический LPN-0,6B-1 (№34161	1	OEZ
						Блок вспомогательных контактов PS-LP110S-Y (№ 34262)	1	OEZ
					1SF1	Выключатель автоматический LPN-6B-3N (№34071	1	OEZ
					2SF1	Выключатель автоматический LPN-6B-1 (№33869	1	OEZ
					SQS1...SQS3,	Выключатель конечный 83136-58	5	PROMET
					SQG1...SQG4			(из состава QS1)
					TVa1, TVb1,	Трансформатор ЗНОЛ-СЭЩ-10-1	3	Самара “Электрощит”
					TVc1	10000/√3/100/√3/100/3		
					TV2	Трансформатор ОСМ1-0,063 У3 220/5-220 ТУ16 717.137.83	1	МЭТЗ
					V1	Диодный мост KBPC 2510	1	
					SF6	Выключатель автоматический LPN-4C-2 (№33977)	1	OEZ
					SF7	Выключатель автоматический LPN-10C-2 (№33980)	1	OEZ
					PV	Вольтметр Э8030-М1, кл.2,5; 0...250	1	ПО "Электроизмеритель"
					R1...R3	Резистор С5-35В-100Вт-2,4 кОм ±5% ОЖО.467.551Т	3	
					R4	Резистор С5-35В-25Вт-1 кОм ±10% ОЖО.467.551Т	1	
					SA1	Переключатель FS10/3.662-Р48	1	Spamel
					SA2	Переключатель FS10/2.632-Р48	1	SPAMEL
					SA4	Переключатель FS10/2.631-Р48	1	Spamel

						200538-02-ЭП-РЗ						
						Типовой проект с применением MiCOM P116						
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Встроенная трансформаторная подстанция		Стадия	Лист	Листов		
Разраб.					02.11			С				
Нач.отд						Релейная защита и автоматика Схема электрическая полная ТН с СР 10 кВ секции 1 (продолжение)						
Н.контр												
Гл.спец.												